

再処理工場における改善事項
(平成29年8月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況※ (H31. 3. 31現在)
1	H29. 8. 22	雑固体廃棄物焼却系セラミックフィルタ逆洗ライン伸縮継手におけるピンホールの確認の水平展開	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み
2※	H29. 8. 23	蒸気凝縮水ライン配管の減肉に係る水平展開	低レベル廃棄物処理建屋	処理済み
3	H29. 8. 25	ユーティリティ施設 自動火災報知設備の更新	ユーティリティ建屋	処理済み

・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。

※ 平成29年10月30日（処置状況更新時）に追記。