

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における改善事項
(平成30年11月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (R5. 6. 30現在)
1	H30. 11. 12	建屋換気設備の計画外閉じ込めモード移行に伴う予防措置 (水平展開)	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処理済み
2	H30. 11. 13	電解コンデンサを有する計器の交換周期の設定 (予防処置)	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。