

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(令和 2 年 1 月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (R2. 2. 29現在)
1	R2. 1. 7	保安教育報告書の取りまとめ漏れ	—	処置済み
2	R2. 1. 10	放射能測定装置の故障	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。