

再処理工場における不適合
(令和2年3月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R4. 1. 31現在)
1	R2. 3. 3	電動機点検作業票における機器番号の誤記	—	処置済み
2	R2. 3. 5	温水循環ポンプ出口弁 弁棒交換に係る作業用物品管理チェックシート未承認および契約変更締結前の作業着手	非常用電源建屋	処置済み
3	R2. 3. 12	第2非常用ディーゼル発電機冷却水水張り実施中における上導管接続部からの冷却水の漏えい (非放射性)	非常用電源建屋	処置済み
4	R2. 3. 13	建屋換気設備 通常運転モード切替え中における一時的な正圧	分析建屋	処置済み
5	R2. 3. 16	アクティブ槽類オフガス処理設備 警報発報による排風機 (非安重) の全台停止	ハル・エンドピース貯蔵建屋	処置済み
6	R2. 3. 16	第2非常用ディーゼル発電機設備点検工事作業予定表における記載内容の不備	非常用電源建屋	処置済み
7	R2. 3. 19	壁面コンクリート躯体穿孔作業中における照明用ケーブルの切断	分離建屋	処置済み
8	R2. 3. 21	当社敷地内 (管理区域外) における火災の発生について	緊急時対策建屋	処置済み
9	R2. 3. 21	電気設備復電中における無停電電源装置の誤操作	出入管理建屋	処置済み
10	R2. 3. 21	当社敷地内 (管理区域外) における火災の発生における連絡遅延	緊急時対策建屋	処置済み
11	R2. 3. 23	建屋換気設備 運転モード切替え中における警報の発報に伴う計画外閉じ込めモード移行	分離建屋	処置済み
12	R2. 3. 24	分析試料の保管場所の誤り	分析建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。