

ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成25年3月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・ブレンド設備、付着ウラン回収設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う(月例、年次)	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検(月例、年次等)を行う	通 年
3	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修理工事	換気空調設備のフィルタの修理工事を行う	平成24年4月上旬～ 平成25年3月下旬
4	ウラン濃縮建屋	カスケード恒温水設備移設業務	付着ウラン回収作業に使用する恒温設備の移設工事を行う	平成24年3月中旬～ 平成25年6月下旬
5	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 廃品コールドトラップエックス線撮影	廃品コールドトラップについて、エックス線撮影を行う	平成24年9月上旬～ 平成25年3月下旬
6	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 プロセスユーティリティ設備点検	プロセスユーティリティ設備の恒温水、低温水冷凍機の点検を行う	平成24年11月上旬～ 平成25年3月下旬
7	—	圧力計校正装置点検	圧力計校正装置の点検を行う	平成24年12月中旬～ 平成25年3月中旬
8	水処理建屋	水処理・排水処理設備点検	水処理・排水処理設備の点検を行う	平成25年1月中旬～ 平成25年3月下旬
9	—	放射能測定装置点検	α核種分析測定装置(環境管理用)の点検(年次)を行う	平成25年2月上旬～ 平成25年3月下旬
10	ウラン濃縮建屋	無停電電源装置点検	無停電電源装置の点検を行う	平成25年2月上旬～ 平成25年3月上旬

11	取水建屋	取水設備点検	取水設備の点検を行う	平成 25 年 2 月中旬～ 平成 25 年 3 月上旬
12	ウラン濃縮建屋	換気空調設備負圧計半年点検	換気空調設備の負圧計の点検を行う	平成 25 年 3 月上旬
13	ウラン濃縮建屋	ピラニ真空計比較校正	ピラニ真空計の比較校正を行う	平成 25 年 3 月中旬～ 平成 25 年 3 月下旬
14	ウラン濃縮建屋	直流電源設備点検	直流電源設備の点検を行う	平成 25 年 3 月上旬～ 平成 25 年 3 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。