

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成22年6月分)

No	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H23.1.31現在)
1	H22.6.25	2号埋設クレーン廃棄体吊り具リンク吊り下げ金具廻り止めの脱落	2号埋設地	処置済み
2	H22.6.29	排気モニタB系サンブラの警報発報による自動停止	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。