

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成23年3月分)

No	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H23. 3. 31現在)
		平成23年3月分の不適合はありません。		

「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。