

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成24年4月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H24.11.30現在)
1	H24.4.4	運転監視用モニターの動作不良について	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。