

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成25年2月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (H25. 10. 31現在)
1	H25. 2. 8	2号埋設クレーン吊具制御通信用ケーブル断線に伴う廃棄体定置の中断について	2号埋設クレーン	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。