

再処理工場における不適合
(平成26年5月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H29.7.31現在)
1	H26.5.18	塔槽類廃ガス処理系排風機A運転中における回転数低警報の発報	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
2	H26.5.26	建屋排気系統における試薬系ダクトの劣化	分析建屋	処置済み
3	H26.5.26	洗濯廃液ろ過装置操作中におけるプレコート供給槽液位高警報の発報	出入管理建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。