

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成26年8月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H26.10.31現在)
1	H26.8.25	停止機器の確認不備に伴う2号埋設クレーン電源盤内制御装置の通信不良	2号埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。