

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成26年12月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H27.4.30現在)
1	H26.12.5	廃棄物管理区域外移動確認記録における作成手続きの不備	—	処置済み
2	H26.12.16	換気空調設備冷却水ポンプ出口逆止弁および出口弁におけるひび割れ	—	処置済み
3	H26.12.24	換気空調設備第1種管理区域排気ファンにおけるプーリーと軸のはめあい寸法の基準外れ	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。