

再処理工場における改善事項
(平成27年10月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H28.8.31現在)
1	H27.10.15	換気空調設備第1種管理区域排気ファンにおけるブリーと軸のはめあい寸法の基準外れに係る水平展開	分析建屋	処理済み
2	H27.10.20	蒸気凝縮水ライン配管の減肉に係る水平展開	分析建屋	処理済み
3	H27.10.23	蒸気ライン弁からの凝縮水の漏えいに係る水平展開	出入管理建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。