

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成27年10月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H27.12.31現在)
1	H27.10.14	2号埋設クレーンにおける吊具油圧装置異常に伴うクレーンの停止	2号埋設地	処置済み
2	H27.10.21	2号埋設クレーンにおける吊具ロック装置の動作不良	2号埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。