

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合  
(平成28年5月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H28.10.31現在)
1	H28.5.16	非常用無停電交流電源装置の故障	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
2	H28.5.16	電源ケーブル取り外し作業時における作業不備に伴う短絡	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	処置済み
3	H28.5.19	海洋放出管理系配管からの排水のにじみ(約0.001リットル 放射性物質は検出限界未満)	使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。