

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成28年7月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H28.12.31現在)
1	H28.6.24	ピット排水測定の実施	—	処置済み
2	H28.7.19	1号埋設クレーン運用管理計算機用無停電電源装置の故障	1号埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。