

再処理工場における不適合  
(平成28年10月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H31.1.31現在)
1	H28.10.5	危険物保安監督者選任・解任届出書の届出不備(分離課)	分離建屋	処置済み
2	H28.10.5	危険物保安監督者選任・解任届出書の届出不備(廃棄物管理課)	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
3	H28.10.11	消防立ち入り検査における地下タンク貯蔵所の点検不備(技術開発研究所)	ガラス固化技術開発建屋	処置済み
4	H28.10.11	冷却水配管における弁ハンドルの施錠不備	前処理建屋	処置済み
5	H28.10.13	消防立ち入り検査における地下タンク貯蔵所の点検不備(防災管理課)	—	処置済み
6	H28.10.17	消防立ち入り検査における設備維持管理の不備(ユーティリティ課)	緊急用発電機建屋	処置済み
7	H28.10.17	消防立ち入り検査における設備維持管理の不備(ユーティリティ課)	ユーティリティ建屋	処置済み
8	H28.10.19	塔槽類廃ガス処理設備排風機の電気故障警報の発報	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
9	H28.10.25	消防立ち入り検査における設備維持管理の不備(技術開発研究所)	ガラス固化技術開発建屋	処置済み
10	H28.10.25	消防立ち入り検査における設備維持管理の不備(技術開発研究所)	技術開発研究所	処置済み
11	H28.10.25	低レベル廃棄物ドラム缶の錆び	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋	処置済み
12	H28.10.25	消防立ち入り検査における設備維持管理の不備(防災管理課)	—	処置済み
13	H28.10.25	消防立ち入り検査における設備維持管理の不備(防災管理課)	—	処置済み
14	H28.10.25	消防立ち入り検査における設備維持管理の不備(防災管理課)	ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所	処置済み
15	H28.10.25	消防立ち入り検査における設備維持管理の不備(ユーティリティ課)	非常用電源建屋	処置済み
16	H28.10.25	消防立ち入り検査における設備維持管理の不備(ユーティリティ課)	ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所	処置済み
17	H28.10.25	消防立ち入り検査における設備維持管理の不備(ユーティリティ課)	ボイラ用燃料貯蔵所	処置済み
18	H28.10.25	消防立ち入り検査における設備維持管理の不備(ユーティリティ課)	D/G用燃料油受入・貯蔵所	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。