

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(平成28年11月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H29.5.31現在)
1	H28.11.7	廃棄物埋設施設の巡視・点検記録等の作成不備	—	処置済み
2	H28.11.15	2号埋設クレーン吊具におけるツイストロック動作不良	2号埋設地	処置済み
3	H28.11.18	払い出し天井クレーン吊具把持装置の動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
4	H28.11.18	1号埋設クレーン移動制御盤の故障	1号埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。