

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合  
(令和元年5月分)

| No. | 発見日     | 件 名 (概要)               | 建 屋   | 処置状況<br>(R1.12.31現在) |
|-----|---------|------------------------|-------|----------------------|
| 1   | R1.5.7  | 2号埋設クレーン走行レールのタイパッドのずれ | 2号埋設地 | 処置済み                 |
| 2   | R1.5.10 | 排水監視設備における排水状況記録の作成不備  | -     | 処置済み                 |

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。