

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(令和元年12月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (R2.10.31現在)
1	R1.12.5	放射線管理に係る書類の誤記	—	処置済み
2	R1.12.21	2号埋設クレーン巻上リール(同軸ケーブル用)の巻取不良	2号埋設地	処置済み
3	R1.12.24	2号埋設クレーン制御電源の遮断	2号埋設地	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。