

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(令和 2 年 2 月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (R4. 1. 31現在)
1	R2. 2. 7	保守に係る作業計画書の不備	—	処置済み
2	R2. 2. 12	廃棄体定置用データキャリアシステムの不具合	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
3	R2. 2. 12	廃棄体検査設備の画像取り込み不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
4	R2. 2. 12	2 号埋設クレーン車両規制ガイド付属設備の取り付けボルト折損	2 号廃棄物埋設地	処置済み
5	R2. 2. 13	放射線管理区域空調機の加湿器操作パネルの液晶表示不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。