

低レベル放射性廃棄物埋設センターにおける不適合
(令和 2 年 3 月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 (R3. 12. 31現在)
1	R2. 3. 5	払い出しトラック室水平シャッターの開条件不成立	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
2	R2. 3. 6	帳票出力データの誤り	—	処置済み
3	R2. 3. 19	日本原子力発電 (株) 東海第二発電所からの L L Wにおける錆による損傷の確認について	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み
4	R2. 3. 19	給気ファンBダンパの動作不良	低レベル廃棄物管理建屋	処置済み

※ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。