再処理工場における不適合

（令和３年２月分）

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件　名（概要）	建　　屋	処置状況※ （R4.4.30現在）
1	R3.2.3	手順書改正における核燃料取扱主任者への確認の未実施	―	処置済み
2	R3.2.11	防火ダンパ交換における負圧変動	精製建屋	処置済み
3	R3.2.10	排風機の回転数計変換器の交換作業における異常等の警報発報	ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋	処置済み
4	R3.2.15	「中圧空気圧縮装置設置時および更新時における近接配管への波及的影響確認不足」の同様事象調査	前処理建屋	処置済み
5	R3.2.26	圧縮空気喪失および建屋換気設備　計画外の閉じ込めモードへの移行	低レベル廃液処理建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。