

再処理工場における不適合  
(令和4年4月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 <sup>※1</sup> (R5.7.31現在)
1	R4.4.4	加温器における温度上昇警報の発報	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
2	R4.4.6	排風機の一時的な切替不可	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
3	R4.4.11	試料の検査方法誤り	分析建屋	処置済み
4	R4.4.12	核燃料取扱主任者への報告漏れ	—	処置済み
5	R4.4.16	耐圧漏えい試験における弁からの空気漏れ	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が  
終わっていないものも含まれます。