

再処理工場における不適合  
(令和7年1月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 <sup>※1</sup> (R7.6.27現在)
1	R7.1.27	前処理建屋(管理区域内)における塔槽類廃ガス処理設備 排風機Bの故障	前処理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が  
終わっていないものも含まれます。