

再処理工場における不適合
(令和8年1月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 ^{※1} (R8.2.27現在)
1	R8.1.13	高レベル廃液ガラス固化建屋(管理区域内)建屋換気設備の運転モード切替時における一時的な正圧(回復済み)	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置中
2	R8.1.26	管理区域退域時における不適切な行動	出入管理建屋	処置中
3	R8.1.27	精製建屋(管理区域内)建屋換気設備の運転モード切替時における一時的な正圧および差圧逆転(回復済み)	精製建屋	処置中

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。