

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合

(令和8年5月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 ^{※1} (R8.6.30現在)
1		令和8年5月の不適合はありません。		

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。