

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合
(平成22年6月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H26. 4. 30現在)
1	H22. 6. 10	放射性廃液処理時における放射線計測用モニタ警報の発報	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
2	H22. 6. 21	バイオアッセイ分析室における火災（分析装置内の冷却水循環チューブに焦げ痕を確認）	出入管理建屋	処置済み
3	H22. 6. 22	熱中症対策用緊急用飲料水交換時の搬出サーベイの不備	使用済燃料輸送容器管理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。