

再処理工場における改善事項
(平成 2 2 年 1 0 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (R3. 1. 31現在)
1	H22. 10. 14	「インクライナ (風量制御機器) 用エアシリンダの動作不良」に係る改善	ハル・エンドピース貯蔵建屋	処理済み
2	H22. 10. 26	溶解液の酸濃度の改善	前処理建屋	処理済み
3	H22. 10. 28	「非常用電源系統 A 系の停電」に係る改善	ユーティリティ建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。