

再処理工場における不適合
(平成23年3月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H26. 12. 31現在)
1	H23. 3. 1	火災警報の誤発報に伴う建屋換気設備の閉じ込めモードへの移行	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
2	H23. 3. 6	インクライナ (風量制御機器) 用エアシリンダの動作不良	前処理建屋	処置済み
3	H23. 3. 9	非常用ディーゼル発電機の試験運転の一時中断 (すみやかに復旧)	非常用電源建屋	処置済み
4	H23. 3. 10	安全蒸気ボイラの試験運転時の安全蒸気ボイラの停止	前処理建屋	処置済み
5	H23. 3. 11	加熱蒸気温度高によるインターロック作動	精製建屋	処置済み
6	H23. 3. 11	塔槽類廃ガス処理設備排風機の非常用電源給電時における手動起動	分離建屋	処置済み
7	H23. 3. 11	塔槽類廃ガス処理設備 (ウラン系) 排風機の非常用電源給電時における手動起動	精製建屋	処置済み
8	H23. 3. 11	塔槽類廃ガス処理設備 (プルトニウム系) 排風機の非常用電源給電時における手動起動	精製建屋	処置済み
9	H23. 3. 11	運転予備用ディーゼル発電機設備計装配管からの重油漏えい	ユーティリティ建屋	処置済み
10	H23. 3. 17	放射線計測、機器の校正等に係る核燃料物質使用計画書・報告書の一部記載誤り	分析建屋	処置済み
11	H23. 3. 22	建屋換気設備切替操作時における閉じ込めモードへの移行	精製建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品 (記録紙・インク等) の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。