

再処理工場における不適合
(平成 2 3 年 9 月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 ^{※1} (H24. 12. 31現在)
1	H23. 9. 9	施設定期自主検査等実施結果の報告・通知手続きの未実施	-	処置済み
2	H23. 9. 15	圧縮成型装置における圧力調整弁の動作不良	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
3 ^{※2}	H23. 9. 18	硝化槽用PAC（ポリ塩化アルミニウム）貯槽における塩素ガスの発生	一般排水処理建屋	処置済み
4	H23. 9. 21	安全空気圧縮装置点検時における無停電電源装置の故障警報の発報	前処理建屋	処置済み
5	H23. 9. 28	硝酸供給槽における硝酸密度低警報の発報	前処理建屋	処置済み
6	H23. 9. 29	第 2 非常用ディーゼル発電機自動起動検証試験時における建屋内圧力の変動	前処理建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※1 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。
- ※2 掲載漏れがあったため、平成27年11月30日（処置状況更新時）に追記および件数を5件から6件に訂正。