

再処理工場における改善事項
(平成24年1月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (R3.1.31現在)
1	H24.1.6	蒸気配管上のバイパス弁の交換	精製建屋	処理済み
2	H24.1.10	中央制御室換気設備へのよう素フィルタ追加設置	制御建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。