

再処理工場における不適合
(平成24年11月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H25.7.31現在)
1	H24.11.1	貯蔵室に保管していた低レベル放射性廃棄物ドラム缶のふた締め不良	第2低レベル廃棄物貯蔵建屋	処置済み
2	H24.11.7	一般共同溝における止水対策不備からの浸水による設備故障警報の発報	その他	処置済み
3	H24.11.26	ケーブル解線作業時の停止信号発生によるボイラの停止	ボイラ建屋	処置済み
4	H24.11.30	高レベル廃液処理運転中における濃縮缶圧力高警報の発報	分離建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。