

再処理工場における改善事項
(平成25年4月分)

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H25.7.31現在)
1	H25.4.19	使用済燃料受入れ・貯蔵施設における重油タンク液位計の指示不良に係る第2非常用ディーゼル発電機への水平展開	非常用電源建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。