

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における改善事項
(平成25年4月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処理状況 (H25. 7. 31現在)
1	H25. 4. 19	使用済燃料受入れ・貯蔵施設における重油タンク液位計の指示不良に係る運転予備用ディーゼル発電機への水平展開	ユーティリティ建屋	処理済み
2	H25. 4. 24	再処理設備本体における第2非常用ディーゼル発電機の動作不能に係る運転予備用ディーゼル発電機への水平展開	ユーティリティ建屋	処理済み

- ・ 「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。