

再処理工場における不適合
(平成25年11月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H29.7.31現在)
1	H25.11.12	無停電交流電源装置の動作不良に伴う一般圧縮空気等の一時停止	ユーティリティ建屋	処置済み
2	H25.11.14	建屋換気設備切替時における建屋内の圧力変動 (負圧は維持)	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。