

使用済燃料受入れ・貯蔵施設における不適合
(平成25年11月分)

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H26. 3. 31現在)
1	H25. 11. 6	キャスク内部水配管上の点検用手動弁における漏えい痕の確認	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
2	H25. 11. 22	点検作業に関する社内連絡不備に伴う緊急時対策支援システムへの一部データの伝送停止	—	処置済み

- ・ 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。