

再処理工場における不適合
(令和2年12月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (R4.1.31現在)
1	R2.11.16	設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備	—	処置済み
2	R2.12.1	消防用設備等法令点検における設備引渡し未承認での作業実施	第1 ガラス固化体貯蔵建屋	処置済み
3	R2.12.11	高レベル廃液濃縮缶加熱・冷却設備の点検時における対象設備の選択誤り	分離建屋	処置済み
4	R2.12.14	「設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備」の同様事象調査	—	処置済み
5	R2.12.14	「設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備」の同様事象調査	—	処置済み
6	R2.12.15	隔離弁点検時におけるグローブボックス差圧低警報の発報	精製建屋	処置済み
7	R2.12.15	「設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備」の同様事象調査	—	処置済み
8	R2.12.15	「設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備」の同様事象調査	—	処置済み
9	R2.12.15	「設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備」の同様事象調査	—	処置済み
10	R2.12.16	「設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備」の同様事象調査	—	処置済み
11	R2.12.16	「設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備」の同様事象調査	—	処置済み
12	R2.12.16	「設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備」の同様事象調査	—	処置済み
13	R2.12.16	「設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備」の同様事象調査	—	処置済み
14	R2.12.16	「設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備」の同様事象調査	—	処置済み
15	R2.12.16	「設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備」の同様事象調査	—	処置済み
16	R2.12.16	「設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備」の同様事象調査	—	処置済み
17	R2.12.16	「設計管理細則に基づく発注仕様書の検証作業の不備」の同様事象調査	—	処置済み
18	R2.12.21	「中圧空気圧縮装置設置時および更新時における近接配管への波及的影響確認不足」の同様事象調査	前処理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※ 「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。