

再処理工場における不適合  
(令和6年10月分)

□アクティブ試験期間中

| No. | 発見日      | 件 名 (概要)                             | 建 屋         | 処置状況 <sup>※1</sup><br>(R8.6.30現在) |
|-----|----------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1   | R6.10.11 | 低レベル廃棄物処理建屋 消火設備貯蔵容器 (1台) の消火ガス充填量の空 | 低レベル廃棄物処理建屋 | 処置中                               |
| 2   | R6.10.28 | 管理区域退出時における不適切行動                     | 出入管理建屋      | 処置済み                              |

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が  
終わっていないものも含まれます。