

再処理工場における不適合
(令和6年12月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況 ^{※1} (R8.6.30現在)
1	R6.12.6	ボイラ用燃料油貯蔵タンクの出口弁誤閉止によるボイラ停止 (復旧済)	ボイラ建屋	処置済み
2	R6.12.8	再処理安全委員会の審査項目漏れ	再処理事務所	処置中
3	R6.12.9	誘導灯設置工事における地絡の発生 (復旧済)	運転予備用冷却水ポンプ建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品（記録紙・インク等）の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が
終わっていないものも含まれます。