

再処理工場における不適合  
(令和7年4月分)

□アクティブ試験期間中

| No. | 発見日     | 件名(概要)                        | 建屋            | 処置状況 <sup>※1</sup><br>(R7.9.30現在) |
|-----|---------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 1   | R7.4.8  | グローブボックス排風機A出口逆止弁のロック状態(復旧済み) | 分析建屋          | 処置済み                              |
| 2   | R7.4.24 | 建屋換気設備運転モード切替時の一時的な正圧(復旧済み)   | 高レベル廃液ガラス固化建屋 | 処置済み                              |

- 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。  
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。