

再処理工場における不適合

(令和7年12月分)

アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 ^{※1} (R8.1.29現在)
1	R7.12.2	使用前事業者検査における一部検査の不備	再処理事務所	処置中
2	R7.12.21	管理区域退域時における不適切な行動	出入管理建屋	処置中

- 「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※1「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。